



EMENDA "L" Ø 3/8"

PG - 1250

Emenda "L" em aço galvanizado à fogo 200 x 200 Ø 3/8"

Análise Química

C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo
%	%	%	%	%	%	%	%	%
0.1700	0.6000	0.1100	0.0230	0.0230	0.1300	0.0500	0.0300	0.0000

Propriedades Mecânicas

LE	LR	A %
MPa	MPa	%
347	500	26.00

UTILIZAÇÃO

Utilizadas para conexões entre os condutores Re-bars;

As Re-bars são ideais no SPDA estrutural, pois além do baixo custo promovem um melhor efeito estético. Podem ser utilizadas em todas as partes do SPDA (captação, descidas e aterramento) desde que atendam as especificações das tabelas 6 e 7 da norma NBR 5419/3:2015. ABNT NBR5419/3:2015 ABNT NBR 7007:2016